

## PRILOGA 1

Tabela: Požarno manj zahtevni in požarno zahtevni objekti

Razvrstitev objektov po skupinah (skladno s CC-SI <sup>1</sup> )	Požarno manj zahtevni objekti	Požarno zahtevni objekti (zahteve za objekt, če je izpolnjen vsaj eden od naštetih pogojev oziroma glede na namen uporabe)
111 – enostanovanjske stavbe 112 – večstanovanjske stavbe	Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte	– Stavbe z več kot 10 stanovanji
113 – stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine	Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte	– Stavbe, v katerih lahko hkrati biva več kot 10 ljudi – Stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov <sup>6</sup> več kot 600 m <sup>2</sup>
12111 – hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 12112 – gostilne, restavracije in točilnice 12120 – druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte	– Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 50 ljudi – Stavbe z več kot 20 ležišči za nastanitev
122 – poslovne in upravne stavbe 123 – trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnost 1241- postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe	Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte	– Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 100 ljudi – Stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 1000 m <sup>2</sup> – Stavbe s spremljajočimi objekti za maloprodajo bencina in drugih motornih goriv, namenjene javni rabi
1242 – garažne stavbe	Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte	– Podzemne in zaprte garažne stavbe z bruto tlorisno površino več kot 500 m <sup>2</sup> – Odprte garažne stavbe z bruto tlorisno površino več kot 8000 m <sup>2</sup>
1251 – industrijske stavbe	Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte	- Industrijske stavbe z bruto tlorisno površino več kot več 2000 m <sup>2</sup> , če požarna obremenitev <sup>7</sup> znaša manj kot 300 MJ/m <sup>2</sup> - Industrijske stavbe z bruto tlorisno površino več kot več 1000 m <sup>2</sup> , če požarna obremenitev znaša 300 MJ/m <sup>2</sup> ali več - Industrijske stavbe z bruto tlorisno površino več kot več 400 m <sup>2</sup> , če požarna obremenitev znaša 1000 MJ/m <sup>2</sup> ali več

Razvrstitev objektov po skupinah (skladno s CC-SI <sup>1</sup> )	Požarno manj zahtevni objekti	Požarno zahtevni objekti (zahteve za objekt, če je izpolnjen vsaj eden od naštetih pogojev oziroma glede na namen uporabe)
1252 - rezervoarji, silosi in skladišča	Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skladišča in pokrite skladiščne površine z bruto tlorisno površino več kot več 1000 m<sup>2</sup>, če požarna obremenitev znaša 300 MJ/m<sup>2</sup> ali več</li> <li>- Skladišča in pokrite skladiščne površine z bruto tlorisno površino več kot več 400 m<sup>2</sup>, če požarna obremenitev znaša 1000 MJ/m<sup>2</sup> ali več</li> <li>- Skladišča, silosi in rezervoarji za snovi, ki lahko eksplodirajo, in snovi, ki se vžigajo same od sebe, skupne zmogljivosti več kot 1000 kg</li> <li>- Rezervoarji in druga skladišča zelo lahko vnetljivih tekočin<sup>8</sup>, lahko vnetljivih tekočin in gorljivih plinov, oksidantov ter snovi, ki v dotiku z vodo razvijajo vnetljive pline, s skupno zmogljivostjo več kot 50 m<sup>3</sup></li> <li>- Rezervoarji dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja z zmogljivostjo več kot 250 m<sup>3</sup></li> </ul>
1261 – stavbe za kulturo in razvedrilo	Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte	- Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 50 ljudi
1262 – muzeji in knjižnice	Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 50 ljudi</li> <li>- Splošne in nacionalne knjižnice z najmanj 6.000 enotami knjižničnega gradiva<sup>2</sup></li> <li>- Stavbe za hrambo javnega arhivskega gradiva<sup>3</sup></li> <li>- Muzeji, ki izvajajo javno službo na področju varstva premične dediščine<sup>4</sup></li> </ul>

Razvrstitev objektov po skupinah (skladno s CC-SI <sup>1</sup> )	Požarno manj zahtevni objekti	Požarno zahtevni objekti (zahteve za objekt, če je izpolnjen vsaj eden od naštetih pogojev oziroma glede na namen uporabe)
1263 – stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo	Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stavbe za predšolsko, osnovno šolsko ali srednješolsko ter poklicno izobraževanje</li> <li>– Stavbe za izobraževanje in usposabljanje oseb s posebnimi potrebami</li> <li>– Stavbe za visokošolsko in univerzitetno ter neinstitucionalno izobraževanje za več kot 50 slušateljev</li> <li>– Stavbe za znanstveno raziskovalno delo in raziskovalni laboratoriji z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 600 m<sup>2</sup></li> </ul>
1264 – stavbe za zdravstveno oskrbo	Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stavbe z več kot 10 ležišči za paciente oziroma bolnike</li> <li>– Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 50 ljudi</li> </ul>
1265 – stavbe za šport	Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stavbe za dvoranske športe, v katerih se lahko zadržuje več kot 100 ljudi</li> </ul>
1271 – nestanovanjske kmetijske stavbe	Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stavbe za nastanitev rejnih živali<sup>5</sup> z bruto tlorisno površino več kot 2500 m<sup>2</sup></li> </ul>
1272 – obredne stavbe	Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stavbe za opravljanje verskih obredov, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 50 ljudi</li> </ul>
1274 – druge stavbe, ki niso uvrščene drugje	Stavbe, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Prevzgojni domovi in zapori, v katerih je lahko hkrati nastanjenih več kot 10 ljudi</li> <li>– Vojašnice, gasilski domovi, stavbe za nastanitev policistov in za nastanitev sil za zaščito, reševanje in pomoč, v katerih se lahko zbere več kot 100 ljudi</li> </ul>
21301 – letališke steze in ploščadi	Objekti, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Letališke steze in ploščadi</li> </ul>
21421 – predori	Objekti, ki po predpisih o graditvi objektov ne spadajo med nezahtevne ali enostavne objekte in ne izpolnjujejo nobenega izmed kriterijev za požarno zahtevne objekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Srednje dolgi in dolgi cestni predori, pokriti vkopi in galerije<sup>9</sup></li> <li>– Železniški predori, pokriti vkopi in galerije, daljši od tisoč metrov</li> </ul>
2151 – pristanišča in plovni kanali		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ladjedelnice</li> <li>– Vojaška pristanišča in druga pristanišča za posebne namene</li> </ul>

Razvrstitev objektov po skupinah (skladno s CC-SI <sup>1</sup> )	Požarno manj zahtevni objekti	Požarno zahtevni objekti (zahteve za objekt, če je izpolnjen vsaj eden od naštetih pogojev oziroma glede na namen uporabe)
221 – daljinski cevovodi, daljinska komunikacijska omrežja in daljinski elektroenergetski vodi		– Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi – Transformatorske in razdelilne transformatorske postaje primarne napetosti 110 kV in več
22221 – lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo		– Omrežja in naprave za preprečevanje požara (hidrantna omrežja)
2302 – elektrarne in drugi energetske objekti 2303 – objekti kemične industrije 2304 – drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje	- Inštalacije in tehnične naprave v obratih težke industrije	– Elektrarne in drugi energetske objekti – Objekti kemične industrije
241 – objekti za šport, rekreacijo in prosti čas	- Marine in športna pristanišča za plovila z motorji - Kabinske žičniške naprave - Zabavišni parki - Živalski in botanični vrtovi	– Igrišča za športe na prostem in druge površine za prireditve na prostem z zaprtimi prostori za obiskovalce, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 100 oseb - Igrišča za športe na prostem in druge površine za prireditve na prostem, kjer višina tribun za gledalce znaša 7 m ali več (merjeno od nivoja okoliškega terena)
24203 – objekti za ravnanje z odpadki		- Odlagališča odpadkov <sup>10</sup>

<sup>1</sup> Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11)

<sup>2</sup> Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)

<sup>3</sup> Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06)

<sup>4</sup> Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni list RS, št. 47/12)

<sup>5</sup> Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo)

<sup>6</sup> Skupna površina vseh prostorov, ki tvorijo s stavbo oziroma stavbami zaključeno funkcionalno celoto SIST ISO 9836

<sup>7</sup> Specifična požarna obremenitev – glej pomen izrazov v tehnični smernici TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah

<sup>8</sup> Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 35/05, 54/07 in 88/08)

<sup>9</sup> Uredba o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/06, 54/09 in 109/10 – ZCest-1)

<sup>10</sup> Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11)