

Priloga IV

ZAHTEVE ZA OZNAČEVANJE POŽARNE OPREME IN NJENE NAMESTITIVE

Zahteve iz te priloge veljajo izključno za požarno varstvo.

1. Požarna oprema mora biti prepoznavno označena z rdečo barvo ter dodatno označena z ustreznimi tablami.
2. Rdeče področje mora biti zadosti veliko, kar omogoča enostavno prepoznavanje te opreme.
3. Lahko se z rdečo barvo označi prostor, kjer se taka oprema hrani. Prav tako mora biti označen tudi dostop v tak prostor.
4. Table, ki so navedene v točki 3.5. priloge II, se uporabljajo za označitev lokacije te opreme.