



**2026-01-1995**

Na podlagi tretjega odstavka 117. člena in šestega odstavka 121. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 85/24) minister za infrastrukturo in energetiko izdaja

**Pravilnik o reševalni in gasilski službi na javnem letališču**

**I. POGLAVJE  
SPLOŠNE DOLOČBE**

**1. člen  
(vsebina)**

(1) Ta pravilnik ureja pogoje in zahteve za izvajanje reševalne in gasilske službe na aerodromu, minimalno opremo in sredstva reševalne in gasilske službe, zahteve v zvezi z osebjem reševalne in gasilske službe ter ukrepe za varstvo pred požarom, na javnem letališču.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ta pravilnik ne uporablja za aerodrome, ki se certificirajo v skladu s predpisi Evropske unije.

**2. člen  
(pomen izrazov in kratic)**

Izrazi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot izrazi in kratice, opredeljeni v:

- pravilniku, ki ureja javna letališča,
- prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 139/2014 z dne 12. februarja 2014 o določitvi zahtev in upravnih postopkov v zvezi z aerodromi v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 077 z dne 14. 2. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2025/2293 z dne 10. novembra 2025 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2023/203 glede zahtev, ki se uporabljajo za organizacije, ki podajo izjavo, in o popravku uredb (EU) št. 1178/2011, (EU) št. 748/2012, (EU) št. 965/2012, (EU) št. 139/2014, (EU) št. 1321/2014, (EU) 2015/340 ter Izvedbene uredbe (EU) 2017/373 (UL L št. 2025/2293 z dne 11. 11. 2025), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 139/2014/EU),
- poglavju A, delu CS ADR-DSN.A.002 – Definitions, zadnje izdaje Certificacijskih specifikacij (CS ADR-DSN) Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA).

**3. člen  
(naloge reševalne in gasilske službe)**

(1) Osnovne naloge reševalne in gasilske službe so reševanje življenj, izvajanje ukrepov za zavarovanje pred požarom in gašenje požarov na zrakoplovih, objektih ali na odprtih površinah v primeru letalskih nesreč in incidentov ali katerih koli drugih izrednih dogodkov na letališču ali v njegovi neposredni okolici.

(2) Poleg osnovnih nalog iz prejšnjega odstavka naloge reševalne in gasilske službe obsegajo tudi načrtovanje in izvajanje vseh preventivnih dejavnosti, namenjenih zagotavljanju varnosti zrakoplovov med pristajanjem, vzletanjem in zadrževanjem na letališču, vključno s protipožarno zaščito med izvajanjem zemeljske oskrbe zrakoplovov.

(3) Reševalna in gasilska služba lahko izvaja tudi druge naloge na letališču, če to ne vpliva na sposobnost zagotavljanja ustreznih odzivnih časov in zmogljivost službe za učinkovito izvajanje nalog iz prvega in drugega odstavka tega člena.

#### **4. člen** **(mrežni zemljevid letališča)**

(1) Za potrebe delovanja reševalne in gasilske službe in drugih enot in organizacij, udeleženih pri odzivanju v nujnih primerih, upravljavec javnega letališča zagotovi mrežni zemljevid letališča in njegove okolice. Mrežni zemljevid mora biti vključen v načrtu aerodroma za nujne primere. Sestavljata ga dva jasno ločena prikaza, pri čemer mora biti uporabljeno enotno kodiranje, in sicer:

- prikaz letališča in neposredne okolice in
- prikaz širše okolice letališča v radiju vsaj osem kilometrov od referenčne točke aerodroma.

(2) Na mrežnem zemljevidu morajo biti označene najmanj informacije o topografiji, objektih, dostopnih poteh, zbirnih mestih in lokacijah točk za polnjenje vozil reševalne in gasilske službe z vodo, na prikazu širše okolice letališča pa tudi lokacije zdravstvenih ustanov.

(3) Mrežni zemljevid mora biti na vidnem mestu dostopen v:

- postaji reševalne in gasilske službe,
- aerodromskem kontrolnem stolpu,
- operativnem centru letališča,
- vseh vozilih reševalne in gasilske službe in
- drugih vozilih, udeleženih pri odzivanju v nujnih primerih.

(4) Upravljavec javnega letališča mrežni zemljevid zagotovi tudi vsem drugim organizacijam in enotam, udeleženim pri odzivanju v nujnih primerih.

(5) Pri pripravi in urejanju mrežnega zemljevida se mora uporabljati sistem upravljanja različic, informacija o veljavni različici pa mora biti razvidna na mrežnem zemljevidu.

## **II. POGLAVJE** **REŠEVALNA IN GASILSKA KATEGORIJA AERODROMA**

#### **5. člen** **(reševalna in gasilska kategorija aerodroma)**

(1) Upravljavec javnega letališča na aerodromu zagotavlja raven zaščite za reševanje in gašenje požarov, ki ustreza reševalni in gasilski kategoriji aerodroma, določeni v skladu s tem členom.

(2) Reševalna in gasilska kategorija se določi s pomočjo spodnje preglednice tako, da se upošteva kategorija, ki ustreza dolžini najdaljših zrakoplovov, s katerimi se običajno izvaja zračni prevoz na aerodromu, in širini trupa teh zrakoplovov.

Preglednica 1: Določitev reševalne in gasilske kategorije

| Reševalna in gasilska kategorija aerodroma | Skupna dolžina zrakoplova | Največja širina trupa zrakoplova |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|

|    |                        |     |
|----|------------------------|-----|
| 1  | Od 0 do manj kot 9 m   | 2 m |
| 2  | Od 9 do manj kot 12 m  | 2 m |
| 3  | Od 12 do manj kot 18 m | 3 m |
| 4  | Od 18 do manj kot 24 m | 4 m |
| 5  | Od 24 do manj kot 28 m | 4 m |
| 6  | Od 28 do manj kot 39 m | 5 m |
| 7  | Od 39 do manj kot 49 m | 5 m |
| 8  | Od 49 do manj kot 61 m | 7 m |
| 9  | Od 61 do manj kot 76 m | 7 m |
| 10 | Od 76 do manj kot 90 m | 8 m |

(3) Če je po izbiri ustrezne kategorije glede na dolžino zrakoplova širina trupa tega zrakoplova večja od največje širine trupa zrakoplova za izbrano kategorijo, določene v preglednici, je ustrezna reševalna in gasilska kategorija za tak zrakoplov eno stopnjo višja.

(4) Če je število vzletov in pristankov zrakoplova najvišje kategorije, na podlagi katerega se je v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena določila reševalna in gasilska kategorija aerodroma, v treh najbolj obremenjenih zaporednih mesecih v letu manjše od 700, se letališče lahko razvrsti eno kategorijo nižje.

(5) Kadar se na aerodromu izvajajo samo operacije zrakoplovov, namenjenih izključno prevozu tovora in pošte, ter v primeru pozicijskih, testnih ali šolskih letov, se raven zaščite za reševanje in gašenje požarov lahko zniža v skladu z naslednjo preglednico:

Preglednica 2: Znižanje reševalne in gasilske kategorije v primeru operacij zrakoplovov, namenjenih prevozu tovora in pošte, ter v primeru pozicijskih, testnih ali šolskih letov

| Reševalna in gasilska kategorija aerodroma | Znižana kategorija |
|--------------------------------------------|--------------------|
| 1                                          | 1                  |
| 2                                          | 2                  |
| 3                                          | 3                  |
| 4                                          | 4                  |
| 5                                          | 5                  |
| 6                                          | 5                  |
| 7                                          | 6                  |
| 8                                          | 6                  |
| 9                                          | 7                  |
| 10                                         | 7                  |

(6) Upravljevec javnega letališča lahko določi časovna obdobja (na primer ob določenih urah dneva), v katerih se zaradi pričakovanega nižjega obsega zračnega prometa na aerodromu zagotavlja nižja raven zaščite za reševanje in gašenje požarov. V tem primeru raven zaščite ne sme biti nižja od

tiste, ki se zahteva za zrakoplov, katerega operacije so načrtovane v obdobju zmanjšane ravni zaščite, ne glede na obseg prometa.

(7) Ne glede na reševalno in gasilsko kategorijo aerodroma, določeno v skladu s tem členom, lahko upravljavec javnega letališča določi omejena časovna obdobja, ko zagotavlja nižjo raven zaščite za reševanje in gašenje požarov ali reševalna in gasilska služba ni na voljo, vendar le, če se v tem času na aerodromu ne izvaja zračni prevoz. Ta obdobja opredeli v priročniku aerodroma, pri čemer upošteva najmanj dejavnike, kot so število in pogostost premikov zrakoplovov, lokacija letališča ter bližina in dosegljivost zunanjih služb za odzivanje v primeru nesreče. V teh obdobjih se na aerodromu lahko izvajajo le:

- nekomercialne operacije,
- specializirane operacije,
- nujni leti v medicinske ali humanitarne namene,
- leti zrakoplovov s pristankom v sili,
- leti zrakoplovov za potrebe zaščite in reševanja ter pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ali
- leti zrakoplovov za potrebe iskanja in reševanja.

(8) Upravljavec javnega letališča zagotovi, da so informacije o časovnih obdobjih iz šestega in sedmega odstavka tega člena objavljene v zborniku letalskih informacij (AIP) ali s sporočilom NOTAM.

### III. POGLAVJE SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA

#### **6. člen** **(vrsta sredstev za gašenje)**

(1) Upravljavec javnega letališča zagotovi, da so reševalni in gasilski službi na voljo osnovna in dodatna sredstva za gašenje požara.

(2) Osnovno sredstvo iz prejšnjega odstavka so pene za gašenje, ki izpolnjujejo minimalno raven učinkovitosti A, B ali C, kot je opredeljena v najnovejši veljavni izdaji ICAO Doc 9137 z naslovom »Airport Services Manual, Part 1 – Rescue and Firefighting; v nadaljnjem besedilu: ICAO Doc 9137, Del 1), ali njihova kombinacija. Na aerodromih, ki imajo določeno reševalno in gasilsko kategorijo od 1 do 3, mora osnovno sredstvo za gašenje požara izpolnjevati minimalno raven učinkovitosti B ali C.

(3) Dodatno sredstvo iz prvega odstavka tega člena je suh kemični prah, primeren za gašenje požarov ogljikovodikov, ali drugo nadomestno sredstvo z vsaj enakovredno gasilno zmogljivostjo pri vrstah požarov, pri katerih je predvidena uporaba dodatnega sredstva za gašenje. Kadar se dodatno sredstvo za gašenje uporablja skupaj s peno za gašenje, mora biti zagotovljena njuna medsebojna združljivost.

(4) Dodatno sredstvo mora izpolnjevati zahteve iz standarda SIST ISO 7202.

#### **7. člen** **(minimalna količina sredstev za gašenje požara)**

(1) V reševalnih in gasilskih vozilih mora biti glede na reševalno in gasilsko kategorijo aerodroma skupno zagotovljena minimalna količina vode za proizvodnjo pene za gašenje ter dodatnih sredstev za gašenje, kot je določeno v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Zmogljivost izmeta peneče raztopine in dodatnega sredstva za gašenje mora biti najmanj, kot je določeno v Prilogi 1 tega pravilnika.

(3) Ne glede na zahteve iz prvega odstavka tega člena se lahko na aerodromih, na katerih je določena reševalna in gasilska kategorija 1 ali 2, pena kot glavno sredstvo za gašenje nadomesti z dodatnim sredstvom za gašenje, in sicer do 100 odstotkov skupne količine vode za proizvodnjo pene, ki izpolnjuje minimalno raven učinkovitosti A. Pri tem se upošteva, da je en kilogram dodatnega sredstva za gašenje enakovreden enemu litru vode.

(4) Kadar so na aerodromu načrtovane operacije zrakoplovov, katerih dimenzije presegajo povprečno dolžino zrakoplova za posamezno kategorijo, je treba zagotoviti ustrezno večjo količino vode in zmogljivost izmeta peneče raztopine. Preračun količin se izvede po metodologiji, navedeni v drugem poglavju dokumenta ICAO Doc 9137, del 1.

(5) Kadar je na aerodromu določena nižja reševalna in gasilska kategorija v skladu s četrnim odstavkom 5. člena tega pravilnika, je treba zagotoviti ustrezno večjo količino vode in zmogljivost izmeta peneče raztopine, ki se preračunata na podlagi dimenzij največjega zrakoplova za določeno kategorijo.

(6) Kadar je na aerodromu na voljo kombinacija pen za gašenje z različnimi ravni učinkovitosti, je treba skupno količino vode, ki se zagotovi za proizvodnjo pene, izračunati za vsako vrsto pene posebej, razporeditev teh količin pa dokumentirati za vsako vozilo in upoštevati pri skupnih zahtevah glede potrebnih količin iz vode.

#### **8. člen** **(količina koncentrata za peno)**

Količina koncentrata za peno v posameznem vozilu reševalne in gasilske službe mora biti v sorazmerju z zahtevano količino vode in izbrano koncentracijo pene in mora zadoščati za najmanj dve polnjenji vode.

#### **9. člen** **(rezerve sredstev za gašenje)**

(1) Na aerodromu morajo biti na voljo dodatne količine vode za hitro ponovno polnjenje vode v reševalnih in gasilskih vozilih, ki posredujejo na kraju nesreče zrakoplova.

(2) Na aerodromu mora biti za ponovno polnjenje vozil reševalne in gasilske službe na voljo rezervna količina koncentrata za peno, in sicer v količini, ki ustreza dvakratniku potrebne količine koncentrata glede na količino vode iz Priloge 1 tega pravilnika za posamezno reševalno in gasilsko kategorijo. Če količina koncentrata, ki je na voljo na vozilih, presega zahtevano količino glede na Prilogo 1 tega pravilnika, se ta presežek upošteva kot rezervna količina iz tega odstavka.

(3) Na aerodromu mora biti za ponovno polnjenje vozil reševalne in gasilske službe na voljo rezervna količina dodatnega sredstva za gašenje, in sicer v enaki količini, kot je navedena v Prilogi 1 za posamezno reševalno in gasilsko kategorijo, ter ustrezna količina potisnega plina, potrebnega za uporabo dodatnega sredstva za gašenje. Če se na aerodromu kategorije 1 ali 2 glavno sredstvo za gašenje nadomešča z dodatnim sredstvom za gašenje v skladu s tretjim odstavkom 7. člena tega pravilnika, mora biti dodatno sredstvo za gašenje na voljo v dvakratniku količine, navedene v Prilogi 1 tega pravilnika.

(4) Kadar ni mogoče zagotavljati pravočasnega nadomeščanja porabljenih zalog sredstev za gašenje, morajo biti na aerodromu na voljo ustrezno večje rezervne količine sredstev za gašenje iz drugega in tretjega odstavka tega člena. Te količine se določijo na podlagi ocene tveganja, ki jo po potrebi izdela upravljavec javnega letališča.

IV. POGLAVJE  
VOZILA IN OPREMA ZA REŠEVANJE IN GAŠENJE

**10. člen**  
**(število vozil reševalne in gasilske službe)**

Upravljavca javnega letališča zagotovi, da je za učinkovito uporabo sredstev za gašenje iz prejšnjega poglavja na voljo ustrezno število vozil reševalne in gasilske službe glede na reševalno in gasilsko kategorijo aerodroma, in sicer najmanj toliko, kot je navedeno v spodnji preglednici:

Preglednica 3: Število vozil reševalne in gasilske službe

| Reševalna in gasilska kategorija aerodroma | Število vozil |
|--------------------------------------------|---------------|
| 1                                          | 1             |
| 2                                          | 1             |
| 3                                          | 1             |
| 4                                          | 1             |
| 5                                          | 1             |
| 6                                          | 2             |
| 7                                          | 2             |
| 8                                          | 3             |
| 9                                          | 3             |
| 10                                         | 3             |

**11. člen**  
**(lastnosti vozil reševalne in gasilske službe)**

Reševalna in gasilska vozila iz prejšnjega člena morajo imeti najmanj naslednje značilnosti:

Preglednica 4: Lastnosti vozil reševalne in gasilske službe

| Značilnost vozila           | Vozila kapacitete do 4500 litrov                                   | Vozila kapacitete nad 4500 litrov                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Vodni/penilni top           | Izbirno za kategoriji 1 in 2;<br>zahtevano za kategorije od 3 do 9 | Zahtevano                                                      |
| Zmogljivost topa            | Veliki pretok                                                      | Veliki in mali pretok                                          |
| Doseg topa                  | Ustrezen najdaljšemu zrakoplovu                                    | Ustrezen najdaljšemu zrakoplovu                                |
| Ročne gasilske cevi         | Zahtevano                                                          | Zahtevano                                                      |
| Razpršilne šobe pod vozilom | Izbirno                                                            | Zahtevano                                                      |
| Sprednji top                | Izbirno                                                            | Izbirno                                                        |
| Pospešek vozila             | Od 0 do 80 km/h v 25 sekundah pri normalni delovni temperaturi     | Od 0 do 80 km/h v 40 sekundah pri normalni delovni temperaturi |
| Največja hitrost            | Najmanj 105 km/h                                                   | Najmanj 100 km/h                                               |

|                                        |                                                               |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Pogon na vsa kolesa                    | Zahtevano                                                     | Zahtevano |
| Avtomatski ali polavtomatski menjalnik | Zahtevano                                                     | Zahtevano |
| Zadnja enojna kolesa                   | Zaželeno za kategoriji 1 in 2; zahtevano za kategorije 3 do 9 | Zahtevano |
| Minimalni vstopni/izstopni kot         | 30°                                                           | 30°       |
| Minimalni statični naklonski kot       | 30°                                                           | 28°       |

## **12. člen** **(oprema za reševanje in gašenje)**

(1) Na vozilih reševalne in gasilske službe mora biti nameščena oprema za reševanje in gašenje, sorazmerna z obsegom letalskih operacij in glede na reševalno in gasilsko kategorijo aerodroma. Skupno mora biti na voljo vrsta in količina opreme, kot je opredeljena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Če opreme iz prejšnjega odstavka ni mogoče namestiti oziroma prevažati na reševalnih in gasilskih vozilih, mora biti v ta namen na razpolago posebno vozilo.

(3) Oprema iz prvega odstavka tega člena mora biti vedno v brezhibnem stanju in se lahko uporablja samo za namen reševanja in gašenja ter usposabljanja osebja reševalne in gasilske službe.

## **13. člen** **(posebna oprema za reševanje in gašenje na zahtevnih območjih)**

Na letališčih, na katerih priletne ali odletne poti zrakoplovov potekajo nad vodnimi površinami, močvirnimi območji ali drugimi vrstami zahtevnega terena v neposredni bližini letališča, in kjer običajna vozila reševalne in gasilske službe ne bi mogla učinkovito posredovati, mora upravljavec javnega letališča sam ali v dogovoru z drugimi organizacijami opredeliti postopke in zagotoviti razpoložljivost posebne opreme za odzivanje v primeru nesreč na takšnih območjih.

## **V. POGLAVJE** **LETALIŠKA INFRASTRUKTURA, NAMENJENA REŠEVALNI IN GASILSKI SLUŽBI**

## **14. člen** **(intervencijske dostopne poti)**

(1) Upravljavec javnega letališča na aerodromu zagotovi intervencijske dostopne poti, namenjene vozilom reševalne in gasilske službe, razen če zaradi značilnosti terena njihova izgradnja ni mogoča.

(2) Pri načrtovanju in uporabi intervencijskih dostopnih poti iz prejšnjega odstavka mora biti posebna pozornost namenjena omogočanju doseganja krajšega odzivnega časa reševalne in gasilske službe ter zagotavljanju hitrega dostopa vozil reševalne in gasilske službe na območje priletne ravnine do oddaljenosti 1000 metrov od točke dotika na pragu vzletno-pristajalne steze. Kadar ni mogoče zagotoviti dostopa na območje zunaj meja letališča, se dostop zagotovi vsaj do meje območja letališča.

(3) Ograja, ki obdaja letališče, mora imeti zagotovljene prehode za dostop vozil reševalne in gasilske službe na območja v neposredni bližini letališča, ki so zunaj ograje letališča, še posebej na območja priletnih ravnin iz prejšnjega odstavka. Prehodi morajo biti zasnovani tako, da je omogočen prehod največjemu vozilu reševalne in gasilske službe na aerodromu.

(4) Za namen intervencijske dostopne poti se lahko uporabljajo tudi servisne poti na aerodromu pod pogojem, da so na primerni lokaciji znotraj aerodroma in so ustrezno grajene, da jih lahko uporabljajo vozila reševalne in gasilske službe.

#### **15. člen** **(značilnosti in oznake intervencijskih dostopnih poti)**

(1) Intervencijske dostopne poti iz prejšnjega člena morajo biti načrtovane in grajene tako, da jih lahko uporabljajo najtežja in največja vozila reševalne in gasilske službe, in sicer v vseh vremenskih pogojih.

(2) Intervencijske dostopne poti, ki so manj kot 90 metrov oddaljene od osi vzletno-pristajalne steze, morajo biti utrjene tako, da se prepreči erozija površine in prenos tujih predmetov in delcev (FOD) na vzletno-pristajalno stezo.

(3) Intervencijske dostopne poti morajo biti urejene tako, da je pri uporabi vozila reševalne in gasilske službe z največjimi dimenzijami zagotovljena ustrezna vertikalna razdalja od nadzemnih ovir.

(4) Kadar se površina intervencijske dostopne poti slabše razlikuje od okoliškega terena ali lahko sneg preprečuje njeno vidnost, morajo biti nameščene vidne oznake robov poti na oddaljenosti približno desetih metrov.

#### **16. člen** **(postaja reševalne in gasilske službe)**

(1) Za namestitev vseh vozil reševalne in gasilske službe mora biti na letališču na voljo postaja reševalne in gasilske službe (v nadaljnjem besedilu: postaja).

(2) Postaja mora biti locirana tako, da je vozilom reševalne in gasilske službe zagotovljen neposreden in neoviran dostop do območja vzletno-pristajalne steze, pri čemer tak dostop zahteva najmanjše možno število zavojev.

(3) Kadar predpisanega odzivnega časa ni mogoče doseči z ene postaje, je treba na letališču zagotoviti dodatno (satelitsko) postajo reševalne in gasilske službe.

(4) Postaja in vse dodatne (satelitske) postaje morajo biti zunaj območja osnove vzletno-pristajalne steze in območja voznih stez ter ne smejo posegati v območje ravnine omejitve ovir.

#### **17. člen** **(sestavni deli postaje reševalne in gasilske službe)**

Postaja iz prejšnjega člena mora imeti najmanj naslednje sestavne dele:

1. garaže za vozila reševalne in gasilske službe, ki ustrezajo številu in vrsti vozil,
2. bivalne in pisarniške prostore za osebje reševalne in gasilske službe,
3. sisteme za komuniciranje in alarmiranje iz VI. poglavja tega pravilnika,
4. prostore za shranjevanje in tehnično podporo, potrebne za zaščito in vzdrževanje opreme ter zalog gasilnih sredstev, ki so v postaji ali bližnjem objektu, in



5. opazovalno mesto, s katerega je mogoče izvajati opazovanje ter alarmiranje in koordinacijo aktivnosti reševalne in gasilske službe.

#### **18. člen** **(garaža za vozila reševalne in gasilske službe)**

(1) Garaža za vozila reševalne in gasilske službe iz 1. točke prejšnjega člena mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. vrata garaže morajo:
  - a) biti ustrezne velikosti za nemoteno premikanje vozil reševalne in gasilske službe,
  - b) biti obrnjena proti vzletno-pristajalni stezi oziroma proti manevrskim površinam na aerodromu,
  - c) omogočati hitro odpiranje in
  - č) omogočati ročno upravljanje v primeru okvare sistema za električni pomik ali sistema avtomatskega upravljanja, kadar je takšen sistem vgrajen;
2. parkirni prostor mora zagotavljati zadosti prostora za parkiranje vsakega vozila reševalne in gasilske službe ter dovolj površine okoli vozila, da lahko osebje nemoteno opravlja delo, pri čemer se upoštevajo tehnične lastnosti vozil, vključno z načinom odpiranja vrat in servisnih loput na vozilu;
3. v garaži mora biti temperatura pozimi najmanj 7° C. Če te temperature ni mogoče doseči, morajo imeti vozila reševalne in gasilske službe z vodo vgrajene grelce proti zamrzovanju vode;
4. za vsako vozilo reševalne in gasilske službe mora biti na voljo priključek, ki omogoča stalen priklop za nemoteno vzdrževanje in uporabo akumulatorjev;
5. vsi priključki, namenjeni stalni povezavi z vozili, ko so ta parkirana v garaži (kot na primer grelci vode, vzdrževalci akumulatorjev), morajo omogočati hiter in varen odklop z vozil brez negativnega vpliva na odzivni čas reševalne in gasilske službe v primeru alarmiranja.

(2) Območje izvoza iz garaže mora biti vedno prosto.

#### **19. člen** **(hidrantno omrežje in rezervoarji za vodo)**

(1) Letališče mora imeti omrežje hidrantov za dovod vode, ki lahko vzdrži vodni tlak 785 kPa, hidranti pa morajo biti razporejeni tako, da je zagotovljena preskrba z vodo za vozila reševalne in gasilske službe na letališki ploščadi, v bližini potniškega terminala, hangarjev in drugih objektov, v katerih so službe, ki izvajajo aktivnosti na letališču. Zmogljivost hidrantov mora biti od 800 do 1200 litrov vode v minuti.

(2) Letališče mora imeti rezervoarje za vodo z zmogljivostjo, ki omogoča vsaj dve zaporedni polnitvi vozil reševalne in gasilske službe glede na reševalno in gasilsko kategorijo aerodroma.

#### **20. člen** **(vadbeni poligon)**

Na območju letališča mora biti urejen poligon za izvajanje praktičnega usposabljanja osebja reševalne in gasilske službe na aerodromu. Poligon mora biti primeren za izvajanje vaj reševanja in gašenja ter mora razpolagati z maketo letala ali razbitino letala oziroma s primernim vozilom ter z enim ali več bazeni za vžiganje goriva in urjenje za gašenje požara.

### **VI. POGLAVJE** **KOMUNICIRANJE, ALARMIRANJE IN ODZIVNI ČAS REŠEVALNE IN GASILSKE SLUŽBE**

## **21. člen**

### **(komunikacijski sistem)**

(1) Upravljavec javnega letališča zagotovi, da je za potrebe delovanja reševalne in gasilske službe na aerodromu na voljo ločeni komunikacijski sistem, ki povezuje postajo reševalne in gasilske službe z enoto letališke kontrole zračnega prometa ter vozili reševalne in gasilske službe na aerodromu.

(2) Poleg komunikacijskega sistema iz prejšnjega odstavka mora biti na aerodromu na voljo tudi:

1. neposredna radijska komunikacija med enoto letališke kontrole zračnega prometa in posadkami vozil reševalne in gasilske službe na aerodromu;

2. neposredna radijska komunikacija med vsemi vozili reševalne in gasilske službe na aerodromu;

3. ustrezna komunikacija med reševalno in gasilsko službo na aerodromu ter drugimi službami na aerodromu in drugimi (zunanji) gasilskimi enotami v bližini letališča,

4. medsebojno komuniciranje osebja reševalne in gasilske službe na aerodromu, ki sodeluje pri odzivanju v nujnih primerih.

(3) Vse komuniciranje iz prvega odstavka tega člena, ki poteka med odzivanjem v nujnih primerih, se snema.

## **22. člen**

### **(alarmiranje reševalne in gasilske službe)**

(1) Upravljavec javnega letališča zagotovi, da je na postaji reševalne in gasilske službe na aerodromu na voljo sistem za alarmiranje osebja te službe.

(2) Sistem alarmiranja iz prejšnjega odstavka mora omogočati, da se aktivacija alarmiranja izvede s postaje reševalne in gasilske službe na aerodromu in iz enote letališke kontrole zračnega prometa.

## **23. člen**

### **(odzivni čas)**

(1) Reševalna in gasilska služba na aerodromu mora dosegati odzivni čas, ki ni daljši od treh minut, za posredovanje na katerem koli delu vzletno-pristajalne steze ali manevrskih površin ob idealnih pogojih.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek reševalna in gasilska služba na aerodromu deluje na način, da je njen operativni cilj dosegati odzivni čas, ki ni daljši od dveh minut.

(3) Odzivni čas pomeni čas med alarmiranjem reševalne in gasilske službe in trenutkom, ko je prvo vozilo oziroma so prva vozila reševalne in gasilske službe na kraju nesreče sposobna uporabljati osnovno sredstvo za gašenje z vsaj 50 odstotki zmogljivosti, določene v Prilogi 1 tega pravilnika glede na reševalno in gasilsko kategorijo aerodroma.

(4) Idealni pogoji iz prvega odstavka tega člena pomenijo čas od sončnega vzhoda do sončnega zahoda, dobro meteorološko vidljivost, odsotnost padavin ter kontaminantov (na primer voda, sneg, led) na manevrskih površinah in voznih poteh, ki se običajno uporabljajo za vozila reševalne in gasilske službe.

(5) Preostala vozila reševalne in gasilske službe z zahtevano celotno količino in zmogljivostjo uporabe sredstev za gašenje, določeno v Prilogi 1 tega pravilnika glede na reševalno in gasilsko kategorijo aerodroma, morajo prispeti na kraj nesreče v času, ki ni daljši od štirih minut, pri čemer je

operativni cilj reševalne in gasilske službe doseganje časa, ki ni daljši od treh minut. Pri tem se smiselno upoštevajo določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena.

(6) Reševalni in gasilski službi na aerodromu morajo biti na voljo postopki, tehnična oprema, infrastruktura in drugi pogoji, ki omogočajo, da se odzivni časi in operativni cilji iz tega člena kar najbolj dosežejo tudi v pogojih, ki niso idealni pogoji iz četrtega odstavka tega člena, zlasti kadar se na aerodromu izvajajo operacije pri zmanjšani vidljivosti ali pri veliki gostoti prometa na aerodromu.

#### **24. člen** **(preverjanje odzivnega časa)**

(1) Upravljavec javnega letališča najmanj enkrat letno izvede preverjanje odzivnega časa reševalne in gasilske službe na aerodromu.

(2) Poleg preverjanja iz prejšnjega odstavka se preverjanje odzivnega časa izvede tudi na zahtevo Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).

(3) Upravljavec javnega letališča pisno obvesti agencijo o:  
– izvedbi preverjanja iz prvega odstavka tega člena, in sicer najmanj 30 dni pred izvedbo, in  
– rezultatu preverjanja odzivnega časa reševalne in gasilske službe na aerodromu, in sicer v štirinajstih dneh po izvedbi preverjanja.

### **VII. POGLAVJE** **OSEBJE REŠEVALNE IN GASILSKE SLUŽBE**

#### **25. člen** **(razpoložljivost in število osebja reševalne in gasilske službe)**

(1) Kadar se na aerodromu izvajajo letalske operacije in najmanj petnajst minut po odhodu zadnjega zrakoplova, mora biti na voljo zadosti usposobljenega osebja, ki je takoj na voljo za upravljanje vozil reševalne in gasilske službe ter uporabo opreme za gašenje in reševanje.

(2) Številčnost osebja iz prejšnjega odstavka mora omogočati, da so vsa vozila reševalne in gasilske službe glede na reševalno in gasilsko kategorijo letališča, določeno v skladu s 5. členom tega pravilnika, sposobna delovati z maksimalno količino sredstev za gašenje in opreme za reševanje.

(3) Osebje reševalne in gasilske službe mora biti razporejeno tako, da je ta služba zmožna dosegati ustrezne minimalne odzivne čase iz 23. člena tega pravilnika in v celoti zagotoviti neprekinjeno nanašanje sredstev za gašenje z ustrezno zmogljivostjo. Pri tem je treba upoštevati tudi možnost uporabe ročnih cevi, lestev in druge opreme, ki se običajno uporablja pri reševanju in gašenju zrakoplovov.

(4) Potrebno število osebja reševalne in gasilske službe se določi na podlagi analize nalog in virov, ki jo izvede upravljavec javnega letališča. Rezultati analize se dokumentirajo v priročniku aerodroma. Pri izvedbi analize se poleg zahtev iz tega člena upoštevajo vrste zrakoplovov, s katerimi se izvajajo operacije na aerodromu, razpoložljiva vozila in oprema reševalne in gasilske službe, morebitne druge naloge, ki jih na aerodromu izvaja osebje reševalne in gasilske službe ter druge pomembne okoliščine.

(5) Osebje reševalne in gasilske službe je lahko razporejeno tudi na druga dela na letališču, če to ne vpliva na zagotavljanje odzivnega časa reševalne in gasilske službe v primeru alarmiranja.

**26. člen**  
**(oprema osebja reševalne in gasilske službe)**

(1) Za osebje, udeleženo pri odzivanju v nujnih primerih, morata biti zagotovljeni osebna zaščitna oprema in dihalna oprema, ki omogočata učinkovito izvajanje nalog reševanja in gašenja.

(2) Osebna zaščitna oprema iz prejšnjega odstavka mora zagotavljati zaščito pred učinki toplotnega sevanja ter pred poškodbami zaradi udarcev in odrgnin med izvajanjem nalog reševanja in gašenja. Osebna zaščitna oprema vključuje najmanj:

- čelado z vizirjem,
- zaščitno obleko,
- rokavice,
- zaščitno obutev.

**27. člen**  
**(stalna usposobljenost osebja reševalne in gasilske službe)**

(1) Osebje reševalne in gasilske službe mora biti usposobljeno in licencirano v skladu z zahtevami iz pravilnika, ki ureja javna letališča, in pravilnika, ki ureja licenciranje letališkega strokovnega osebja.

(2) Stalna usposobljenost osebja reševalne in gasilske službe se poleg izpolnjevanja zahtev predpisov iz prejšnjega odstavka zagotavlja tudi z rednim aktivnim sodelovanjem osebja pri vajah z uporabo pravega ognja, zasnovanih sorazmerno z vrstami zrakoplovov in vrsto reševalne in gasilske opreme, ki se uporablja na aerodromu. To vključuje tudi vaje gašenja požarov reaktivnega goriva pod tlakom ali drugih vrst goriv, če se za gašenje požarov pri teh gorivih uporabljajo enake tehnike gašenja kot pri reaktivnem gorivu.

**VIII. POGLAVJE**  
**UKREPI ZA VARSTVO PRED POŽAROM**

**28. člen**  
**(pogoji, ki jih mora izpolnjevati letališko poslopje za protipožarno zaščito)**

(1) Na vsakem izhodu iz letališkega poslopja, določenem za izhod potnikov na ploščad, morajo biti vidni napisi ali znaki o prepovedi kajenja.

(2) V letališkem poslopiju morajo biti na vidnih mestih nameščene informacije o požarnem redu v skladu s predpisom, ki ureja požarni red, ter napisi s telefonsko številko reševalne in gasilske službe na aerodromu.

**29. člen**  
**(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vozila in oprema za zemeljsko oskrbo)**

Motorna vozila in agregati, ki se uporabljajo pri zemeljski oskrbi zrakoplovov, morajo imeti nameščen gasilni aparat s tremi do šestimi kilogrami suhega prahu.

**30. člen**  
**(varnostni ukrepi pri oskrbi zrakoplova z gorivom)**

(1) Pri izvajanju oskrbe zrakoplova z gorivom morajo biti upoštevani splošni in dodatni ukrepi za varstvo pred požarom, ki jih upravljavec javnega letališča v skladu s pravilnikom, ki ureja javna letališča, in na podlagi načel iz tega člena opredeli v okviru operativnih postopkov in jih vključi v priručnik aerodroma.

(2) Upravljavec javnega letališča v postopkih za varno oskrbo z gorivom poleg zahtev, predpisanih v pravilniku, ki ureja javna letališča, opredeli tudi splošne ukrepe za varstvo pred požarom, ki so zasnovani na oceni tveganja in temeljijo na naslednjih načelih:

1. oskrba zrakoplova z gorivom se praviloma izvaja samo na odprtem prostoru, razen če so predvideni posebni postopki upravljavca aerodroma in operatorja zrakoplova za oskrbo z gorivom v zaprtih prostorih ter po njuni predhodni odobritvi;

2. motorji zrakoplova morajo biti med oskrbo zrakoplova z gorivom ugasnjeni, razen če so predvideni posebni postopki upravljavca aerodroma in operatorja zrakoplova za oskrbo z gorivom ob delujočih motorjih;

3. vozila, ki izvajajo oskrbo z gorivom, morajo biti postavljena tako, da:

a) ne ovirajo dostopa vozil reševalne in gasilske službe do zrakoplova,

b) ne ovirajo evakuacije iz zrakoplova v nujnih primerih,

c) motorji teh vozil niso nameščeni pod krili zrakoplova;

4. druga vozila, ki so v bližini zrakoplova, v času oskrbe z gorivom ne smejo biti parkirana ali voziti pod krili zrakoplova;

5. kadar je izpuh pomožne pogonske enote zrakoplova (APU) usmerjen v območje oskrbe z gorivom, zagon ali ponovni zagon te enote med izvajanjem oskrbe z gorivom ni dovoljen;

6. med oskrbo z gorivom se ne izvajajo dejavnosti, ki bi lahko povzročile vir vžiga, vključno z delom na električnih sistemih zrakoplova;

7. osebje, vključeno v izvajanje oskrbe zrakoplova z gorivom, pri sebi ne sme imeti vžigalic, vžigalnikov in drugih podobnih predmetov;

8. v primeru pregretja podvozja zrakoplova se oskrba z gorivom ne izvaja oziroma se ta prekine ter se zagotovi obveščanje reševalne in gasilske službe;

9. po potrebi se pri oskrbi z gorivom zagotovi preventivni nadzor, ki ga izvede reševalna in gasilska služba.

(3) Kadar se oskrba z gorivom izvaja ob prisotnosti potnikov v zrakoplovu oziroma med vkrcavanjem ali izkrcavanjem potnikov, morajo biti upoštevani dodatni ukrepi, ki jih upravljavec javnega letališča predvidi v okviru postopkov za varno oskrbo z gorivom. Ti postopki poleg zahtev iz pravilnika, ki ureja javna letališča, upoštevajo naslednja dodatna načela:

1. potniki morajo biti o izvajanju oskrbe z gorivom obveščeni;

2. v zrakoplovu morajo biti vključena svetlobna opozorila »kaditi prepovedano« in oznake izhodov;

3. potniške stopnice morajo biti nameščene pred vrati zrakoplova;

4. v zrakoplovu je na voljo ustrezno število kabinskega osebja ali osebja, usposobljenega za evakuacijo v sili, za določeni tip zrakoplova;

5. dostopi k vratom morajo biti prosti in vsa vrata med oddelki odprta;

6. če se med oskrbo zrakoplova z gorivom v zrakoplovu čuti prisotnost hlapov goriva, se mora oskrba z gorivom takoj ustaviti, prav tako se v zrakoplovu ne smejo uporabljati električne naprave;

7. pot izstopa potnikov iz zrakoplova se mora izogibati območju hlapov goriva in mora biti pod nadzorom odgovorne osebe;

8. zagotovljena mora biti ustrezna komunikacija med osebo na zemlji, ki nadzoruje oskrbo zrakoplova z gorivom, in kvalificirano osebo v zrakoplovu;

9. po potrebi se pri oskrbi z gorivom zagotovi preventivni nadzor z vozilom reševalne in gasilske službe.

(4) Reševalna in gasilska služba mora biti o izvajanju operacij oskrbe z gorivom obveščena in pripravljena na posredovanje v skladu z načrtom aerodroma za nujne primere.

IX. POGLAVJE  
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

**31. člen**  
**(prenehanje veljavnosti)**

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o reševalni in gasilski službi na javnem letališču (Uradni list RS, št. 42/00 in 18/01 – ZLet).

**32. člen**  
**(začetek veljavnosti)**

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-26/2026

Ljubljana, dne 24. julija 2026

EVA 2026-2430-0006

Jernej Vrtovec  
minister  
za infrastrukturo in energetiko

**PRILOGA 1:****MINIMALNA KOLIČINA SREDSTEV ZA GAŠENJE POŽARA, KI JE NA VOLJO NA REŠEVALNIH IN GASILSKIH VOZILIH**

| Kategorija letališča | Pena za gašenje, ki izpolnjuje zahteve ravni učinkovitosti A |                     | Pena za gašenje, ki izpolnjuje zahteve ravni učinkovitosti B |                     | Pena za gašenje, ki izpolnjuje zahteve ravni učinkovitosti C |                     | Dodatno sredstvo za gašenje |                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
|                      | Voda (l)                                                     | Zmogljivost (l/min) | Voda (l)                                                     | Zmogljivost (l/min) | Voda (l)                                                     | Zmogljivost (l/min) | Suh kemični prah (kg)       | Zmogljivost (kg/s) |
| 1                    | 350                                                          | 350                 | 230                                                          | 230                 | 160                                                          | 160                 | 45                          | 2,25               |
| 2                    | 1 000                                                        | 800                 | 670                                                          | 550                 | 460                                                          | 360                 | 90                          | 2,25               |
| 3                    | 1 800                                                        | 1 300               | 1 200                                                        | 900                 | 820                                                          | 630                 | 135                         | 2,25               |
| 4                    | 3 600                                                        | 2 600               | 2 400                                                        | 1 800               | 1 700                                                        | 1 100               | 135                         | 2,25               |
| 5                    | 8 100                                                        | 4 500               | 5 400                                                        | 3 000               | 3 900                                                        | 2 200               | 180                         | 2,25               |
| 6                    | 11 800                                                       | 6 000               | 7 900                                                        | 4 000               | 5 800                                                        | 2 900               | 225                         | 2,25               |
| 7                    | 18 200                                                       | 7 900               | 12 100                                                       | 5 300               | 8 800                                                        | 3 800               | 225                         | 2,25               |
| 8                    | 27 300                                                       | 10 800              | 18 200                                                       | 7 200               | 12 800                                                       | 5 100               | 450                         | 4,5                |
| 9                    | 36 400                                                       | 13 500              | 24 300                                                       | 9 000               | 17 100                                                       | 6 300               | 450                         | 4,5                |
| 10                   | 48 200                                                       | 16 600              | 32 300                                                       | 11 200              | 22 800                                                       | 7 900               | 450                         | 4,5                |

**Opomba:**

V preglednici navedene količine vode so izračunane na podlagi povprečne dolžine zrakoplovov za posamezno kategorijo. Kadar so na aerodromu načrtovane operacije zrakoplovov, katerih dimenzije presegajo povprečno dolžino zrakoplova za posamezno kategorijo, je treba zagotoviti ustrezno večjo količino vode in zmogljivost izmeta peneče raztopine. Preračun količin se izvede po metodologiji, navedeni v dokumentu ICAO Doc 9137, del 1, 2. poglavje.

**PRILOGA 2:**
**KOLIČINA IN VRSTA OPREME ZA REŠEVANJE IN GAŠENJE, NAMEŠČENE NA VOZILIH  
REŠEVALNE IN GASILSKO SLUŽBE**

| Vrsta opreme                    | Oprema                                                                                                  | Reševalna in gasilska kategorija aerodroma |     |     |      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|------|
|                                 |                                                                                                         | 1–2                                        | 3–5 | 6–7 | 8–10 |
| Orodja za prisilni vstop        | Reševalno ročno vlomilno orodje (npr. hooligan, biel)                                                   | 1                                          | 1   | 1   | 2    |
|                                 | Lomilka, 95 cm                                                                                          | 1                                          | 1   | 1   | 2    |
|                                 | Lomilka, 165 cm                                                                                         | 1                                          | 1   | 1   | 2    |
|                                 | Velika reševalna sekira – ne cepilna ali letalska izvedba                                               | 1                                          | 1   | 1   | 2    |
|                                 | Majhna reševalna sekira – ne cepilna ali letalska izvedba                                               | 1                                          | 2   | 2   | 4    |
|                                 | Rezalne klešče za žico ali vijake, 61 cm                                                                | 1                                          | 1   | 2   | 2    |
|                                 | Macola, 1,8 kg                                                                                          | 1                                          | 1   | 2   | 2    |
|                                 | Dleto, širine 2,5 cm                                                                                    | 1                                          | 1   | 2   | 2    |
| Reševalna in rezalna oprema     | Prenosno hidravlično ali električno reševalno vlomilsko orodje                                          | 1                                          | 1   | 1   | 2    |
|                                 | Reševalna motorna žaga z rezilom premera najmanj 350 mm                                                 | 1                                          | 1   | 1   | 2    |
|                                 | Nihajna ali sabljasta žaga                                                                              | 1                                          | 1   | 1   | 2    |
| Oprema za gašenje               | Tlačne cevi dolžine 30 m, premera 52 in 75 mm                                                           | 6                                          | 10  | 16  | 22   |
|                                 | Ročnik za peno                                                                                          | 1                                          | 1   | 2   | 3    |
|                                 | Ročnik za vodo                                                                                          | 1                                          | 2   | 4   | 6    |
|                                 | Priključni adapterji ali spojke                                                                         | 1                                          | 1   | 2   | 3    |
| Prenosni gasilni aparati        | CO <sub>2</sub>                                                                                         | 1                                          | 1   | 2   | 3    |
|                                 | Suhi prah (DCP)                                                                                         | 1                                          | 1   | 2   | 3    |
| Izolirni dihalni aparati (SCBA) | Popolni SCBA z obrazno masko in jeklenko                                                                | En komplet za vsakega dežurnega gasilca    |     |     |      |
|                                 | Rezervna jeklenka                                                                                       |                                            |     |     |      |
|                                 | Rezervna obrazna maska                                                                                  |                                            |     |     |      |
| Respiratorji                    | Celoobrazni respiratorji z ustreznimi filtri                                                            | Eden za vsakega gasilca                    |     |     |      |
| Komplet lestev                  | Raztegljiva reševalna lestev, primerna za velikost zrakoplova glede na reševalno in gasilsko kategorijo | –                                          | 1   | 2   | 3    |



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |          |          |          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                | Večnamenska lestev, primerna za reševanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                           | 1        | 1        | 2        |
| Osebna zaščitna oprema         | Gasilska čelada, zaščitna jakna, zaščitne hlače z naramnicami, gasilski škornji in rokavice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En komplet za vsakega gasilca ter dodatna rezervna količina |          |          |          |
| Dodatna osebna zaščitna oprema | Zaščitna očala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                           | 1        | 2        | 3        |
|                                | Zaščitna ognjeodporna podkapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ena za vsakega gasilca                                      |          |          |          |
|                                | Kirurške rokavice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 paket*                                                    | 1 paket* | 1 paket* | 1 paket* |
|                                | Ognjeodporna odeja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                           | 1        | 2        | 2        |
| Vrvi                           | Reševalna vrv, 45 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                           | 1        | 2        | 2        |
|                                | Večnamenska vrv, 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                           | 1        | 2        | 2        |
|                                | Žepna vrv, 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ena za vsakega gasilca                                      |          |          |          |
| Oprema za komuniciranje        | Ročna radijska postaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                           | 2        | 2        | 3        |
|                                | Radijska postaja, nameščena v vozilu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ena v vsakem vozilu reševalne in gasilske službe            |          |          |          |
| Prenosna razsvetljava          | Ročna svetilka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                           | 2        | 4        | 4        |
|                                | Prenosni reflektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                           | 1        | 2        | 3        |
| Splošno ročno orodje           | Gasilska lopata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                           | 1        | 2        | 2        |
|                                | Reševalni kovček z orodjem<br><br>Vsebina:<br>Kladivo z roglji, 0,6 kg<br>Klešče za rezanje kablov do 16 mm<br>Set nasadnih ključev<br>Žaga za kovino z rezervnimi listi<br>Lomilka – kratka, 30 cm<br>Komplet izvijačev (ravni in križni)<br>Izolirane klešče:<br>– kombinirane, 20 cm<br>– ščipalke, bočne, 20 cm<br>– nastavljive, 25 cm<br>Rezalnik varnostnih pasov<br>Nastavljivi ključ, 30 cm<br>Komplet kombiniranih viličasto-obročnih ključev, 10–21 mm | 1                                                           | 1        | 2        | 3        |
| Oprema za prvo pomoč           | Komplet prve pomoči                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                           | 1        | 2        | 3        |
|                                | Avtomatski zunanji defibrilator (AED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                           | 1        | 2        | 3        |
|                                | Komplet za oživljanje s kisikom (ORE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                           | 1        | 2        | 3        |

|              |                                       |   |   |   |   |
|--------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Razna oprema | Podložne zagozde – različne velikosti |   |   |   |   |
|              | Lahka zaščitna ponjava                | 1 | 1 | 2 | 3 |
|              | Termovizijska kamera                  | - | - | 1 | 2 |

\* Upošteva se običajno pakiranje, ki vsebuje najmanj 50 parov.